



INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD

Institut IMS a.d.  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011)2650 322, fax: (011)3692 772, 3692 782  
e-mail: office@institutims.rs  
www.institutims.rs

## SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

IMS-015/18

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90), ustanovljeno je da je proizvod

**Pregradni zid, oznake ZBZ 25, izrađen od blokova  
tip „YTONG zvučni blok P-5,0/0,65“,  
dimenzija 3000 x 3000 mm, debljine 250 mm**

proizveden od strane  
**XELLA SRBIJA d.o.o., Vreoci**

u periodu:

uzorkovan, podvrgnut ispitivanju i preispitivanju u skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) od strane sertifikacionog tela Instituta IMS.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi definisani Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) i standardom

**SRPS U.J1.090:1987**

i da proizvod ispunjava propisane zahteve za otpornost prema požaru 180 minuta, za brzinu širenja plamena uzorka materijala za izradu pregradnog zida tip "YTONG zvučni blok P-5,0/0,65" klasa 1 i da je materijal tip "YTONG zvučni blok P-5,0/0,65" - negoriv.

Sertifikat važi od 12.04.2018. godine do 12.04.2024. godine uz obavezu prve provere saobraznosti sprovođenjem ispitivanja do 12.04.2020., odnosno do 12.04.2022. godine.

U slučaju nesprovođenja kontrole saobraznosti do 12.04.2020., prestaje važnost ovog sertifikata.

Veza sa Izveštajem o ispitivanju: GFT- 5759/17-OPŽ, GFT- 5824/18-NGR, GFT- 5825/18-BŠP.

Beograd, 12.04.2018. godine



Rukovodilac sertifikacionog tela

dr Biljana Ilić, dipl. hem.

STZ 25

Štampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: [www.institutims.rs/sertifikacija/registar](http://www.institutims.rs/sertifikacija/registar)



03167