



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS a.d.

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

tel: (011)2650 322, fax: (011)3692 772, 3692 782

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI

IMS-062/18

(redni broj sertifikata)

Na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90), ustanovljeno je da je proizvod

Pregradni zid, oznake "ZP 12", dimenzija 3000 mm x 3000 mm, debljine 120 mm, izrađen od blokova tip „YTONG Pregradni blok“, dimenzija 625 mm x 120 mm x 200 mm

proizveden od strane

XELLA SRBIJA d.o.o., Vreoci

u periodu:

uzorkovan, podvrgnut ispitivanju i preispitivanju u skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) od strane sertifikacionog tela Instituta IMS.

Ovaj Sertifikat potvrđuje da su zadovoljeni kriterijumi definisani Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 24/90) i standardom

SRPS U.J1.090:1987

i da proizvod ispunjava propisane zahteve za otpornost prema požaru 180 minuta, za brzinu širenja plamena uzorka materijala za izradu pregradnog zida tip "YTONG Pregradni blok" klasa 1 i da je materijal tip "YTONG Pregradni blok" - negoriv.

Sertifikat važi od 29.05.2018. godine do 29.05.2024. godine uz obavezu prve provere saobraznosti sprovođenjem ispitivanja do 29.05.2020., odnosno do 29.05.2022. godine.

U slučaju nesprovođenja kontrole saobraznosti do 29.05.2020., prestaje važnost ovog sertifikata.

Veza sa Izveštajem o ispitivanju: GFT- 5875/18-OPŽ, GFT- 5876/18-NGR, GFT- 5877/18-BŠP.

Beograd, 29.05.2018. godine



Rukovodilac sertifikacionog tela

dr Biljana Ilić, dipl. hem.

STZ 25

Štampa: NBS-ZIN. Registar izdatih sertifikata: www.institutims.rs/sertifikacija/registar



03331