

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel. (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O KONTROLI SAOBRAZNOSTI

Br. GFT-4532/12-1-KS2

Predmet: Kontrola saobraznosti otpornosti prema požaru zida od "YTONG" blokova debljine d=10 cm, proizvodnje "XELLA SRBIJA" - Vreoci.

Naručilac: "XELLA SRBIJA" A.D.
11 560 Vreoci
Diše Đurđevića b.b.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: 41-3953 od 22.03 2016.

Sadržaj: Ukupno 1 (jedna) strana.

Nalaz: U skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju (Sl. list SFRJ br. 24/90) i standardima SRPS U.J1.090 i SRPS ISO 834, otpornost prema požaru zida od "YTONG" blokova debljine d=10 cm, proizvodnje "XELLA SRBIJA" - Vreoci iznosi:
120 minuta (2,0 h).

Rok važnosti KS-2: 17. maj 2018. g.

Rukovodilac ispitivanja: 
Dragiša Ivanišević, dipl.maš.ing.

Izveštaj odobrio: 
Slaviša Bogunović, dipl.ing.arh.



Beograd, 26. maj 2016. g.